

杭州中浙招标有限公司关于嘉兴市第一医院风冷热泵机组 更新采购项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：中浙-CZTC24189

原公告的采购项目名称：嘉兴市第一医院风冷热泵机组更新采购项目

首次公告日期：2024年07月12日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第2条	压缩机电机启动器应是星三角降压启动驱动，由风冷热泵机组的制造商进行配线和检测。机组的驱动器应适用于由交流电源3相，380V ±10%，50Hz ±5%供电。	删除“压缩机电机启动器应是星三角降压启动驱动，由风冷热泵机组的制造商进行配线和检测。机组的驱动器应适用于由交流电源3相，380V ±10%，50Hz ±5%供电。”
2	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第3条	国标工况下的平均负荷率：由投标人提供 NPLV=0.01A+0.42B+0.45C+0.12D A:COP在100%时 B:COP在75%时 C:COP在50%时 D:COP在25%时 在投标文件中提供以上四种工作状态的负荷耗电指标，并提供NPLV值。	删除“国标工况下的平均负荷率：由投标人提供 NPLV=0.01A+0.42B+0.45C+0.12D A:COP在100%时 B:COP在75%时 C:COP在50%时 D:COP在25%时 在投标文件中提供以上四种工作状态的负荷耗电指标，并提供NPLV值。”
3	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第9条	负荷调节范围：要求负荷能从25%到100%进行无级调节（按ARI550/590标准）。	删除“负荷调节范围：要求负荷能从25%到100%进行无级调节（按ARI550/590标准）。”
4	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第4条	投标文件中提供符合国家标准认证的电脑选型表（冷冻水出水温度不变，室外侧按照GB50189-2015第4.2.13条变化条件下），电脑选型表要求各项数据准确，若发现有虚假信息，将导致投标无效。	删除“4. 投标文件中提供符合国家标准认证的电脑选型表（冷冻水出水温度不变，室外侧按照GB50189-2015第4.2.13条变化条件下），电脑选型表要求各项数据准确，若发现有虚假信息，将导致投标无效。”

5	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第 11 条	电机启动方式：降压启动	修改为“电机启动方式：投标人自行提供”
6	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第 12 条	电机启动电流：≤2.5 倍的运行电流；	删除“电机启动电流：≤2.5 倍的运行电流；”
7	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第 14.2 条	轴承油温过高、油压保护	删除“轴承油温过高、油压保护”
8	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第 16 条	16. 制造商应提供与风冷热泵机组相连的成对法兰。	修改为“16. 投标人或制造商应提供与风冷热泵机组相连的成对法兰。”
9	招标文件《第三部分采购需求》六、技术要求第 17.3 条	水流开关或温度感应：机组供应商应提供每台机组两个流量开关，以保护热交换器。如果蒸发器或冷凝器承受超过 1.0MPa 工作压力，则流量开关必须做出适当调整以适应承受相应的工作压力，除非机组的保护装置是通过在机组蒸发器底部安装温度感应方式来进行热交换器保护装置。	删除“水流开关或温度感应：机组供应商应提供每台机组两个流量开关，以保护热交换器。如果蒸发器或冷凝器承受超过 1.0MPa 工作压力，则流量开关必须做出适当调整以适应承受相应的工作压力，除非机组的保护装置是通过在机组蒸发器底部安装温度感应方式来进行热交换器保护装置。”
10	招标文件《第四部分评标办法》评标办法前附表序号 1	投标人自 2021 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）具有与本次投标品牌一致的风冷热泵机组供货安装业绩，每个得 1 分，最高得 3 分。（提供业绩合同扫描件，原件备查。如业绩合同中不能体现设备品牌的另提供业主证明）。	修改为“投标人自 2021 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）具有与本次投标品牌一致的风冷热泵机组供货安装业绩，每个得 1 分，最高得 4 分。（提供业绩合同扫描件，原件备查。如业绩合同中不能体现设备品牌的另提供业主证明）。”
11	招标文件《第四部分评标办法》评标办法	投标人（或投标产品制造商）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系	删除“投标人（或投标产品制造商）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体

	前附表序号 2	认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个认证证书得 1 分，最高得 3 分。（提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息查询网页截图和认证证书扫描件）	系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个认证证书得 1 分，最高得 3 分。（提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息查询网页截图和认证证书扫描件）”
12	招标文件《第四部分评标办法》评标办法前附表序号 3	投标产品属于《节能产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料得 1 分；投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料得 1 分；否则本项不得 0 分。	删除“投标产品属于《节能产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料得 1 分；投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料得 1 分；否则本项不得 0 分。”
13	招标文件《第四部分评标办法》评标办法前附表序号 4	投标文件与招标文件第三部分采购需求、第五部分拟签订的合同文本全部内容无负偏离得 9 分；非实质性负偏离每项扣 1 分，扣完为止；实质性负偏离作投标无效处理。标注▲条款为实质性条款。	修改为“投标文件与招标文件第三部分采购需求、第五部分拟签订的合同文本全部内容无负偏离得 9 分；非实质性负偏离每项扣 1 分，扣完为止；实质性负偏离作投标无效处理。标注▲条款为实质性条款。”
14	招标文件《第一部分招标公告》三、获取招标文件	时间：/至 2024 年 8 月 2 日	修改为“时间：/至 2024 年 8 月 9 日”
15	招标文件《第一部分招标公告》四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	提交投标文件截止时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 00 秒（北京时间）、开标时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 00 秒	修改为“提交投标文件截止时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 00 秒（北京时间）、开标时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 00 秒”

更正日期：2024 年 07 月 24 日

三、其他补充事宜

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：嘉兴市第一医院

地址：浙江省嘉兴市南湖区中环南路 1882 号

传真：

项目联系人（询问）：全主任

项目联系方式（询问）：0573-89990791

质疑联系人：吴主任

质疑联系方式：0573-82519888

2. 采购代理机构信息

名称：杭州中浙招标有限公司

地址：湖州街 168 号美好国际大厦 1008 室

传真：0571-87553198

项目联系人（询问）：吴战军、毛伟超

项目联系方式（询问）：0571-87850058、18957110019

质疑联系人：黄烜栋

质疑联系方式：0571-87850058、15858165860

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：嘉兴市财政局

地址：/

传真：/

监督投诉电话：0573-82031217